



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород

ул. Фруктовая, д. 6 г.Н.Новгород 603093 тел./факс 432-70-51, тел. доверия 439-99-44  
e-mail: ondpr-nizegorodskiy@nnov.52.mchs.gov.ru

**Предписание № 163/183**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский технологический техникум» во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода по пожарному надзору № 163 от «16» июня 2021 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 22.06.2021г. до 15 ч. 00 мин. 19.07.2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Н. Новгорода по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы

Коваленко О.И. по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 90.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по БиХР Кузнецовым Алексем Альбертовичем.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</b>				
1.	Дверь складского помещения имеет предел огнестойкости менее EI30.	Статьи 4, 6, 87, 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.1.2, 6.2.10 СП.4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (ранее предлагалось п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» и п.7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.07.2022	
2.	Для отделки пола помещений применены отделочные материалы (линолеум) с неподтвержденными показателями пожар-	статья 145, статья 134, таблица 28, 29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	01.07.2022	

	ной опасности.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	Устройство люков, ведущих на чердак выполнены не противопожарными 2-го типа размером 0,6x0,8 м	Таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.07.2022	
4.	В чердачном и подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Статья 4,54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной»; Таблица 1,3 СП 486.1311500.2020 ; таблица А1 СП 484.1311500.2020 (ранее предлагалось табл. А1, А3. 11 СП 5.13130.2009)	01.07.2022	
<b>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</b>				
5.	В чердачном помещении допущено размещение (хранение) продукции, оборудования, мебели и других предметов.	п.п. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	01.07.2022	
6.	В подвальном помещении допущено размещение (хранение) продукции, оборудования, мебели и других предметов.	п.п. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	01.07.2022	
7.	В подвальном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	п.п. «В» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	01.07.2022	
8.	В подвальном помещении эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	п.п. «А» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



" 19 " 07 2021 г.

государственный инспектор г. Н. Новгорода  
по пожарному надзору Коваленко О.И.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

" 19 " 07 2021 г.

телефон доверия: 439-99-99

